



KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

PRODUKT	M-BOŚ 4 SIMPLE ZE STUDNIĄ CHŁONNĄ
TYP	OCZYSZCZALNIA BIOLOGICZNA
PRZEZNACZENIE	DO 4 OSÓB
ZASTOSOWANIE	PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW
KRAJ PRODUKCJI	POLSKA
CERTYFIKAT	CE

SKŁAD ZESTAWU	
MONOLITYCZNY ZBIORNIK OCZYSZCZALNI Z ZAWORAMI NATLENIAJĄCYMI DO REGULACJI RĘCZNEJ	✓
SZAFKA STERUJĄCA NA POSTUMENCIE WYPOSAŻONA W ZEGAR CZASOWY Z TRYBAMI PRACY STAŁEJ I PRACY CZASOWEJ	✓
DYFUZOR RUROWY NATLENIAJĄCY CAŁĄ KOMORĘ (W PRZYPADKU KONKURENCYJNYCH DYFUZORÓW TALERZOWYCH TYLKO JEDEN PUNKT)	✓
DWUSTREFOWY ROZDZIELACZ POWIETRZA	✓
DMUCHAWA NAPOWIETRZAJĄCA SECOH JDK-60	✓
WĘŻE NAPOWIETRZAJĄCE	✓
POKRYWA	✓
NADBUDOWA 50 cm	✓
STUDNIA CHŁONNA	✓
INSTRUKCJA OBSŁUGI OCZYSZCZALNI	✓
CERTYFIKAT/DEKLARACJA ZGODNOŚCI	✓

DANE TECHNICZNE

WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA (Z NADBUDOWĄ REGULOWANĄ)	230 cm
WYSOKOŚĆ BEZ NADBUDOWY	180 cm
WYSOKOŚĆ DO WLOTU	150 cm
WYSOKOŚĆ DO WYLOTU	140 cm
ŚREDNICA WŁAZU	60 cm
ŚREDNICA ZBIORNIKA	135 cm
ŚREDNICA WLOTU	110 mm lub 160 mm
ŚREDNICA WYLOTU	110 mm lub 160 mm
PRZEPUSTOWOŚĆ	do 0,6 m ³ /dobę
NORMA	PN-EN 12566-3+A2:2013
GWARANCJA	10 lat na zbiornik
WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA STUDNI CHŁONNEJ	160 cm
ŚREDNICA STUDNI CHŁONNEJ	79,7 cm
SZEROKOŚĆ WŁAZU W STUDNI CHŁONNEJ	60 cm



Ryc. 1



Ryc.2

WYMIAR	OPIS
A (Ryc.1)	wysokość do wylotu
B (Ryc.1)	średnica zbiornika
C (Ryc.1)	wysokość do wlotu
D (Ryc.1)	średnica wlotu
Min. E (Ryc.1)	wysokość bez nadbudowy
Max. F (Ryc.1)	wysokość całkowita (z nadbudową)
A (Ryc.2)	średnica wlotu
B (Ryc.2)	wysokość całkowita